

Departamentos:

- edificación
- química
- obra civil
- geotecnia y cimientos
- topografía
- medio ambiente

ENTECSA MANZANARES, S.L. -
B-13.348.941 - Inscrita en el
Registro Mercantil de Ciudad
Real-2, en el tomo 306, libro cero,
folio 18, sección General, hoja
número. CR-11693, inscripción 1ª.

- Estudios geotécnicos del terreno
- Cálculo de cimentaciones
- Asesoría y control de cimentaciones especiales
- Ensayos a materiales de construcción
- Control de instalaciones y equipos
- Análisis químicos de tierras y aguas
- Control de calidad y asistencia técnica
- Topografía

análisis


granulométrico



Peticionario: AYUNTAMIENTO DE VISO DEL MARQUÉS
Obra: 1076 - VISO DEL MARQUÉS; RECINTO FERIAL, RESIDENCIA DE ANCIANOS (EDIFICIO DE TIPO "C1")
Trabajo Nº: 9758-09-G1
Fecha del Ensayo: 12/01/2009
Procedencia de la Muestra: SONDEO Nº 1 0,6-1,2 METROS
Descripción del Material: RELLENO ARTIFICIAL
Denominación: 9758/09-GEO-TNA-S1M1

Tamiz UNE	100	80	50	40	25	20	10	5	2	0,4	0,08
% que pasa	100	100	100	96,85	91,14	88,93	79,71	59,63	54,14	42,34	31,35

Huso (tám: inf/sup)



ensayos	resultado	especificación
LIMITES DE ATTERBERG	NO PLÁSTICO	
HUMEDAD NATURAL	13,40%	
CONTENIDO EN SULFATOS	0,11%	
CLASIFICACION SEGUN CASAGRANDE	GM	
CLASIFICACION DEL SUELO SEGUN NTE	Granular, I	

Observaciones:

MANZANARES, a 22 de enero de 2009

Vº. Bº. Dtor. Laboratorio

El Jefe de Departamento

