

Departamentos:

- edificación
- química
- obra civil
- geotecnia y cimientos
- topografía
- medio ambiente

ENTECSA MANZANARES, S.L. -
B-13.348.941 - Inscrita en el
Registro Mercantil de Ciudad
Real-2, en el tomo 306, libro cero,
folio 18, sección General, hoja
número. CR-11693, inscripción 1ª.

- Estudios geotécnicos del terreno
- Cálculo de cimentaciones
- Asesoría y control de cimentaciones especiales
- Ensayos a materiales de construcción
- Control de instalaciones y equipos
- Análisis químicos de tierras y aguas
- Control de calidad y asistencia técnica
- Topografía

análisis

granulométrico

Peticionario: AYUNTAMIENTO DE VISO DEL MARQUÉS

Obra: 1076 - VISO DEL MARQUÉS; RECINTO FERIAL, RESIDENCIA DE ANCIANOS (EDIFICIO DE TIPO "C1")

Trabajo Nº: 9758-09-G2

Fecha del Ensayo: 12/01/2009


Procedencia de la Muestra: SONDEO Nº 2 A 1,9-2,5 METROS

Descripción del Material: ESQUISTOS PIZARROSOS ALTERADOS

Denominación: 9758/09-GEO-TNA-S2M1

Tamiz UNE	100	80	50	40	25	20	10	5	2	0,4	0,08
% que pasa	100	100	98,71	95,49	80,82	74,64	46,77	31,27	25,34	19,58	13,51

Huso (tám: inf/sup)



ensayos	resultado	especificación
LIMITE LIQUIDO	37,37%	
LIMITE PLASTICO	25,50%	
INDICE DE PLASTICIDAD	11,87%	
HUMEDAD NATURAL	12,52%	
CONTENIDO EN SULFATOS	<0,06%	
CLASIFICACION SEGUN CASAGRANDE	GC	
CLASIFICACION DEL SUELO SEGUN NTE	Granular, I	

Observaciones:

MANZANARES, a 22 de enero de 2009

Vº. Bº. Dtor. Laboratorio

El Jefe de Departamento