SONDEO Nº 2	TRABAJO: Viso del Marqués. Recinto Ferial (Sector Norte). Edificio de tipo “C1”.		
	PETICIONARIO: Ayuntamiento de Viso del Marqués (P1309800-I)		
	FECHA: 12/01/2009	Albarán Ref.:	9758-09-S2
CAJAS TESTIFICADAS:	2	PROFUNDIDAD TOTAL:	5,0 metros

Cota relativa (m)	Diametro-Corona-Entubación (mm)	Profundidad (m.)	Columna litológica	Muestra	S.P.T.	Ensayos laboratorio: Contenido en Sulfatos (%)	Ensayos laboratorio: Compresión Simple (Kg/cm2)	Ensayos laboratorio: Presión de hinchamiento (MPa)	Ensayos laboratorio: Indice de plasticidad	Ensayos laboratorio: Granulom. Cl. Casag.	Descripción de los materiales	Agua
0	86	0									"N1": Relleno artificial heterogéneo y heterométrico.	
	86											
	86	0,5										
	86											
-1	86	1,0										
	86											
	86											
	86	1,5										
	86	1,9										
-2	86	2,0		S2M1		<0,06%			11,87%	GC	"N2": Basamento hercínico de esquistos-pizarrosos de tonos oscuros y ocres. Pizarrosidad-esquistosidad	
	86											
	86											
	86	2,5										
	86											
-3	86	3,0										
	86											
	86											
	86	3,5										
	86											
-4	86	4,0										
	86											
	86											
	86	4,5										
	86											
-5	86	5,0										
	86											
	86											
	86	5,5										
	86											
-6	86	6,0										
	86											
	86											
	86	6,5										
	86											
-7	86	7,0										
	86											
	86											
	86	7,5										
	86											
-8	86	8,0										
	86											
	86											

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS
VISADO
Nº colegiado 3837
ColegiadoPEDRO JOSÉ RINCÓN CALERO

Vº. Bº. Dtor. Laboratorio y Jefe Dpto. de Geotecnia

Fdo.: Pedro-José Rincón Calero